



BESSAC
TP & C

BESSAC S.A.
Travaux Publics & Carrière
Tél. 05 63 55 51 29 / Fax. 05 63 45 56 22
Site internet : www.bessac-tpc.fr
Courriel : email@bessac-tpc.fr
Le Rivet - 81120 REALMONT

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **BESSAC TPC - GISEMENT LA ROUQUIÉ - 81360 MONTREDON-LABESSONNIE** Granulat **RO2/6.3 N non lavé**
Le Rivet - 81360 - MONTREDON-LABESSONNIE

Nature pétrographique **DIABASE/SCHISTE/MICRO-GRANIT/CORNEENNE** Elaboration **Naturel - CONCASSAGE**

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **2 6.3** Norme **NF P18-545 - Article 8 - Code B III (TE)**

	d/2 1	d 2	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Vss + u	3	15	81	100			2.3	34	28	23	39					
Vss	2	10	75	98			2	30	25	20	35					
Vsi			45	88	98	100						50				
Vsi - u			39	83	97	100						46				
sf Max			9.09													


* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2024 au 30/06/2024

Résultat des autres essais : du 01/07/2022 au 30/06/2024

	d/2 1	d 2	D/1.4 4.5	D 6.3	1.4 D 9	2 D 12.5	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MD E	PSV	W (%)	Pp (Mg/m³)	WA24 (%)	Pb (Mg/m³)
Nbr. val	6	6	6	6	6	6	6	6	2	10	1	1	6	5	2	2
Maxi	2.0	3.0	57.7	95.0	100.0	100.0	1.3	30	14	19	-	56	3.5	2.89	0.9	1.39
XF + 1.25 sf	2.1	3.0	57.4	95.1	100.0	100.0	1.3	31	15	19	-	56	2.6	2.90	0.9	1.39
XF	1.6	2.5	52.7	94.0	100.0	100.0	0.9	27	14	18	31	56	1.1	2.87	0.8	1.39
XF - 1.25 sf	1.1	2.0	48.0	93.0	100.0	100.0	0.5	23	13	17	-	56	0.0	2.85	0.7	1.39
Mini	1.1	1.9	48.1	92.7	100.0	100.0	0.6	22	13	16	-	56	0.4	2.84	0.8	1.39
sf	0.37	0.37	3.75	0.84	0.00	0.00	0.31	3.22	1.00	0.97	-	0.00	1.19	0.02	0.05	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

MBf NF EN 933-9 15/05/2024 8.8

MILHAU Mathieu
Responsable de laboratoire

S.A. BESSAC TPC
TRAVAUX PUBLICS & CARRIÈRES
"Le Rivet"
81120 REALMONT
Tél. : 05.63.55.51.29 - Fax : 05.63.45.56.22
Site : 316 831 197 00017 - APE 42212